

Wyjaśnienie do treści SWZ

Jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna dla zadania obowiązuje – zgodnie z przedmiarem robót – żywica posadzkowa epoksydowa, a nie masa bitumiczna, jak było w dotychczasowej Ogólnej charakterystyce robót (w tekście i opisie rysunku). Ponadto - zgodnie z przedmiarem, a nie jak w opisie rysunku – obowiązuje podłoga wyłącznie z płytek gresowych. Aktualna, skorygowana Ogólna charakterystyka robót, oznaczona jako wersja 2.0, znajduje się w plikach do pobrania.

Zakopane, 20.05.2025

PREZES ZARZĄDU

J. Świerk
Janusz Świerk

Zastępca
Prezesa Zarządu

J. Krieger
Janusz Krieger